



Dña VALERIA OLVINA JORGE GUTIÉRREZ, con D.N.I. 51778899-B responsable técnico de la empresa mantenedora BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. con C.I.F. A-38363917

CERTIFICA: Haber ejecutado las operaciones que se indican a los extintores de incendio que se relacionan, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por R.D. 513/2017, de 22 de mayo, R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias; siguiendo además las pautas señaladas en las Normas UNE de aplicación y en el Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones.

Datos de titular								
Nombre/Razón social:		Colegio Oficial de Farmacéuticos			C.I.F./N.I.F.:		Q3866002C	
Representante:		Lourdes			N.I.F.:			
Datos de la instalación								
Dirección:		Avenida Veinticinco de Julio, 24						
C.P.		38004	Municipio:	SC de Tenerife			Isla:	Tenerife
					Uso:	Comercial		
Relación de equipos intervenidos								
Contraseña de homologación	Nº de placa de diseño	Fecha de fabricación	Agente extintor (1)	Gas propelente	Capacidad en Kg.	Eficacia	Fecha última prueba hidrostática	Operación realizada (2)
	65982	2018	CO2	CO2	5,0	89B	sep.-2023	
	65978	2018	CO2	CO2	5,0	89B	sep.-2023	
	65992	2018	CO2	CO2	5,0	89B	sep.-2023	
	65955	2018	CO2	CO2	5,0	89B	sep.-2023	
	65969	2018	CO2	CO2	5,0	89B	sep.-2023	
	65953	2018	CO2	CO2	5,0	89B	sep.-2023	
	655980	2018	CO2	CO2	5,0	89B	sep.-2023	
	346500	2018	Polvo	N2	6,0	27A-183B	sep.-2023	
	346404	2018	Polvo	N2	6,0	27A-183B	sep.-2023	
	346488	2018	Polvo	N2	6,0	27A-183B	sep.-2023	
	346487	2018	Polvo	N2	6,0	27A-183B	sep.-2023	
	346493	2018	Polvo	N2	6,0	27A-183B	sep.-2023	
	346492	2018	Polvo	N2	6,0	27A-183B	sep.-2023	
	346480	2018	Polvo	N2	6,0	27A-183B	sep.-2023	
	346450	2018	Polvo	N2	6,0	27A-183B	sep.-2023	
	346495	2018	Polvo	N2	6,0	27A-183B	sep.-2023	
	RP79388	2013	CO2	CO2	0,0	34B	sep.-2023	
	0		0	N2	0,0	.		

(1) Agente extintor: Polvo PS, Nieve carbónica CO2, Agua Hd

(2) RV/ Revisión, Verificación, RC/ Recarga, PP- Prueba de presión

Observaciones

LAS VERIFICACIONES REALIZADAS TIENEN UNA VIGENCIA DE UN AÑO

En SC de Tenerife a 8 de septiembre de 2025

Valeria Jorge
BISERVICUS SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.U.
C/ Persepolis 14, 38004 Santa Cruz de Tenerife
Pol. Ind. C/ Santa Rosa 14, 38004 Santa Cruz de Tenerife
T. 922 23 76 30 - F. 922 20 19 09
E. biservicusa@biservicusa.com biservicusa.com

Firma del representante técnico y Sello de la empresa mantenedora